PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 102.0003a

Zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych UE nr 305/2011

Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:	Marka(i): Kidde Model(e): *patrz Wykaz modeli*
Typ, partia lub numer seryjny:	*Każdy pojedynczy produkt jest identyfikowany za pomocą etykiety zawierającej unikalny numer seryjny*
Przeznaczenie:	Bezpieczeństwo pożarowe (budynki mieszkalne, mieszkania i pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu)
Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta:	Walter Kidde Portable Equipment Inc 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA
Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:	Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL
System lub systemy AVCP:	System 1
Deklaracja właściwości użytkowych dotycząca wyrobu budowlanego jest objęta normą zharmonizowaną: EN 14604+AC:2008	***VdS Schadenverhütung GmbH – 0786***, przeprowadziła badania typu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji z oceną ciągłego nadzoru i zatwierdzeniem zakładowej kontroli produkcji w ramach systemu 1 oraz wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych: ***0786-CPR-20733.***

Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowa charakterystyka	**Właściwości użytkowe**	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna:** EN 14604+AC:2008
Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions		
Smoke alarm signals	Pass	4.12
Inter-connectable smoke alarms	NPD	4.18
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Fire sensitivity	Pass	5.15
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	NPD	5.19
Alarm silence facility	*Model 29D:* NPD *Model 29HD:* Pass	5.20
Operational reliability		
Compliance	Pass	4.1
Individual alarm indicator	Pass	4.2
Mains-on indicator	NPD	4.3
Connection of external ancillary devices	NPD	4.4
Means of calibration	Pass	4.5
User replaceable components	Pass	4.6
Normal power source	Pass	4.7

Podpis przedstawiciela/producenta:

Tomasz Dowgiałło, Lider ds. zgodności z normami
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holandia

Miejsce: Gdańsk, Polska
Data: 29 September 2021

Standby power source	NPD	4.8
Electrical safety requirements	Pass	4.9
Routine test facility	Pass	4.10
Terminals for external conductors	NPD	4.11
Battery removal indication	Pass	4.13
Battery connections	Pass	4.14
Battery capacity	Pass	4.15
Protection against the ingress of foreign bodies	Pass	4.16
Additional requirements for software controlled smoke alarms	N/A	4.17
Marking and data	Pass	4.19
Impact	Pass	5.11
Battery fault warning	Pass	5.16
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	NPD	5.23
Electrical safety – assessment and testing to determine the adequacy of personal protection against hazardous currents passing through the human body (electric shock), excessive temperature and the start and spread of fire	Pass	5.24
Tolerance to supply voltage		
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Durability of operational reliability, temperature resistance		
Dry heat (operational)	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Durability of operational reliability, vibration resistance		
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Durability of operational reliability, humidity resistance		
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance		
Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance)	Pass	5.10
Durability of operational reliability, electrical stability		
Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational)	Pass	5.14

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Wykaz modeli (Wykaz wszystkich wariantów produktu lub modeli, dla których niniejsza deklaracja jest ważna):

Model	**Opis**
29D	Battery powered PE smoke alarm
29HD	Battery powered PE smoke alarm with hush

Podpis przedstawiciela/producenta:



Tomasz Dowgiałło, Lider ds. zgodności z normami
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Holandia

Miejsce: Gdańsk, Polska
Data: 29 September 2021