PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 2797-CPR-535595 rev1

Zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych UE nr 305/2011

Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: Marka(i): Kidde
Model(e): *patrz Wykaz modeli*

Typ, partia lub numer seryjny: *Każdy pojedynczy produkt jest identyfikowany za pomocą etykiety zawierającej unikalny numer seryjny*

Przeznaczenie: Bezpieczeństwo pożarowe (budynki mieszkalne, mieszkania i pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu)

Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta:
Walter Kidde Portable Equipment
1016 Corporate Park Drive
Mebane, NC 27302, USA

Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert, NL

System lub systemy AVCP: System 1

Deklaracja właściwości użytkowych dotycząca wyrobu budowlanego jest objęta normą zharmonizowaną:
EN 14604:2005+AC:2008

BSI Group The Netherlands B.V. – 2797, przeprowadziła badania typu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji z oceną ciągłego nadzoru i zatwierdzeniem zakładowej kontroli produkcji w ramach systemu 1 oraz wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych: ***2797-CPR-535595.***

Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowa charakterystyka	**Właściwości użytkowe**	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 14604+AC:2008**
Operational reliability	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat (55±2°C, 2 h)	Pass	5.7
Cold (operational) (0±2°C, 2 h)	Pass	5.8
Damp heat (operational) (40±2°C, 93±3%, 96 h)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion (25°C; 93%; 25 ppm; 4 days)	Pass	5.10
Impact (1,9±0,1 J; 1 time)	Pass	5.11
Vibration (operational) (10 to 150 Hz; 5 m/s2; 3 axes)	Pass	5.12
Vibration (endurance) (10 to 150 Hz; 10 m/s2; 3 axes)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), Immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity (TF2; TF3; TF4; TF5)	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	Pass	5.19
Alarm silence facility	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	Pass	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Podpis przedstawiciela/producenta:



Marcin Rucinski, Residential Fire EMEA
Product Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert, NL

Miejsce: Gdańsk, Polska
Data: 16 September 2025

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Wykaz modeli (Wykaz wszystkich wariantów produktu lub modeli, dla których niniejsza deklaracja jest ważna):

Model	Opis
10Y29	Battery powered Photoelectric Smoke Alarm with Alarm Silence Function and Non-replaceable Long Life Battery
2SFW	Mains powered Photoelectric Smoke Alarm with Alarm Silence and Back-up Battery
KF20	Mains powered Photoelectric Smoke Alarm with Replaceable Battery Back-up, Alarm Silence and Interconnect Function
KF20R	Mains powered Photoelectric Smoke Alarm with Alarm Silence and Interconnect Function and Non-replaceable Rechargeable Lithium Battery Back-up

Rozporządzenie (UE) Nr 305/2011 o wyrobach budowlanych. Dodatkowe informacje dotyczące oznakowania CE

CE

Identyfikacja Jednostki Certyfikującej: 2797
Producent: Walter Kidde Portable Equipment
1016 Corporate Park Drive
Mebane, NC 27302, USA
Dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak CE został umieszczony po raz pierwszy: 08
Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU): 2797-CPR-535595 rev1
Norma EN: EN 14604:2005+AC:2008
Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: Numer części i rewizja dokumentacji produktu znajdują się na etykiecie produktu
Przeznaczenie: Fire safety (residential buildings, apartments, and rooms with similar purposes)
Zasadnicze charakterystyki: patrz tabela właściwości użytkowych DWU

Pobierz ten dokument w swoim jezyku z:
www.kiddesafetyeurope.co.uk

Podpis przedstawiciela/producenta:

Marcin Rucinski, Residential Fire EMEA
Product Compliance Leader
KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert, NL

Miejsce: Gdańsk, Polska
Data: 16 September 2025