



**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.**

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **2D/17**

PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej
„TERMO-TECH” Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny, ślimakowy
NAZWA PRODUKTU: **INTER-TECH** moc [kW] **24**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 18.01.2017.
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	24,2 kW
CO	[mg/m ³]	147	Max 500
OGC	[mg/m ³]	10	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	18	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	93,3	Min 88,4

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	6,9 kW
CO	[mg/m ³]	321	Max 500
OGC	[mg/m ³]	9	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	23	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,7	Min 88,4

Podstawa wydania świadectwa: Sprawozdanie z badań nr 2D/17

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 23.01.2018 r.

Formularz B-3